Ein DKM-630 und ein Relais-630 wird wie folgt in das Gateway eingelernt.
(Ebenfalls Protector)

1) In der WEB Oberfläche Insatllationsassistent wird angekündigt bitte die Testtaste betätigen.
2) Jetzt muss die Alarmtaste gedrückt werden / halten!
3) Dazu zwei Mal kurz hintereinander die Einlerntaste auf der weißen Platine drücken.
4) Jetzt kann eine Bezeichnung erfolgen
5) Komponente eingelernt!

Ganz Wichtig: Wenn ein Gerät länger wie 24 Stunden funktechnisch nicht vom Gateway erreichbar ist, wird es im Gateway gelöscht!

Sobald dieser Artikel wieder in Funkreichweite ist, komuniziert er wieder mit der Gruppe aber nicht mit dem

Gateway und auch nicht mit der APP.