Via Ciriè 38
10099 San Mauro T.se (TO) - Italia
tel. +39 011 2235410
fax +39 011 2735590
info@tecnoalarm.com

Strada del Cascinotto 139/54
10156 Torino – Italia

Tecnoalarm S.r.l.
C.F./Part. IVA 01792190017
REA TO 518027
Comm. Estero Posizione TO 001239
Cap. soc. i.v. Euro 500.000,00
www.tecnoalarm.com

Produktionsstätte:
info@tecnofiredetection.com
www.tecnofiredetection.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG
(gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 - Anhang III)

Nr. 001_TFPS-5

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps			TFPS-5	
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4			siehe Etikett (Seriennummer)	
3	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation			Netzteil für Brandmeldesysteme	
4	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5			Tecnoalarm S.r.l. - Via Ciriè 38, 10099 San Mauro Torinese (TO) - Italien	
5	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist			nicht zutreffend	
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V			System 1	
7	Die Notifizierte Stelle hat die Typprüfung und Erstinspektion des Produktionswerkes sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung nach System 1 vorgenommen und die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit ausgestellt.			Notifizierte Stelle Nr. 0051 IMQ	
8	Europäische Technische Bewertung			nicht zutreffend	
9	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation		
			EN 54-4:1997 + A2:2006	EN 54-17:2005	EN 12101-10:2005
	Brandverhalten	Abnahme		Art. 5.2	Art. 4.1, 5.2.1
	Ansprechverzögerung (Ansprechzeit bei Brand)	Abnahme			Art. 4.1, 5.2.1, 6.2.2, 6.3.1
	Betriebliche Zuverlässigkeit	Abnahme	Art. 4 bis 8	Art. 4	Art. 6, 7
	Beständigkeit der betrieblichen Zuverlässigkeit - Temperaturfestigkeit	Abnahme	Art. 9.5	Art. 5.4, 5.5	
	Beständigkeit der betrieblichen Zuverlässigkeit - Schwingungsfestigkeit	Abnahme	Art. 9.7, 9.8, 9.15	Art. 5.9 bis 5.12	
	Beständigkeit der betrieblichen Zuverlässigkeit - Korrosionsbeständigkeit	nicht zutreffend			
	Beständigkeit der betrieblichen Zuverlässigkeit - Elektrische Stabilität	Abnahme	Art. 9.9 bis 9.13	Art. 5.3, 5.13	
	Beständigkeit der betrieblichen Zuverlässigkeit - Feuchtigkeitsbeständigkeit	Abnahme	Art. 9.6, 9.14	Art. 5.6, 5.7	
	Leistung des Netzanschlusses	Abnahme	Art. 4 bis 6		
10	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.				

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

San Mauro Torinese, den 8. März 2017

Negro Giovanni
Geschäftsleitung